

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Brandmæssigt egnet teltdug.

BETEGNELSE:

Naizil teltdug

GODKENDELSESINDEHAVER:

Naizil S.p.A
Via Pontarola, 17
I-35011 Campodarsego (PD)
Telefon +39 049 55 66 555
Telefax +39 049 55 66 660 .

MÆRKNING:

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikantens navn (Naizil) samt kvalitetsbetegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE fremgår.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2004-04-20
- udløbsdato 2007-01-01

BESKRIVELSE:

Naizil teltdug består af polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugene leveres i baner med bredde fra 1500 mm til 3300 mm og med følgende specifikationer:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m ²	Anvendelse
Naizil PS Cover	polyester 1100 dtex	0,55	670	stel- eller luftbåret telt
Naizil Green Cover	polyester 1100 dtex	0,45	520	stel- eller luftbåret telt
Naizil Big Cover	polyester 1100 dtex	0,75	900	stel- eller luftbåret telt
Naizil Plus Cover	polyester 1650 dtex	0,95	1085	stel- eller luftbåret telt
Naizil Sole Plast	polyester 550 dtex	0,35	420	stel- eller luftbåret telt
Naizil Sport Cover	polyester 1100 dtex	0,60	720	stel- eller luftbåret telt
Naizil Best Cover	polyester 1100 dtex	0,64	750	stel- eller luftbåret telt
Naizil Pantel ADR	polyester 1100 dtex	0,70	900	stel- eller luftbåret telt

Tolerance: ± 5 % på alle værdier

Naizil PS Cover, Green Cover, Big Cover, Plus Cover, Sole Plast, Sport Plast, Best Cover, Pantel ADR opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltdug, MK 6.00/016.*



GODKENDELSE:

Naizil PS Cover, Green Cover, Big Cover, Plus Cover, Sole Plast, Sport Plast, Best Cover, Pnatel ADR teltdug godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et-lags stelbårne telte, haller og lignende.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Ved tæteog haller m.v., som indrettes til ophold for mere end 50 personer, skal flugtvejenes udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdugenes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

19-05-2004

Projekt nr: T400028

TYPEGODKENDELSESBEVIS 0028/04

med beslutning om produktionskontrol iht. 18-20 § i loven (1994:847) om tekniske egenskabskrav til bygninger m.m., BVL

SØGEORD: BRANDSIKRING

Svært antændelige materialer, væv og teltdug

NAIZIL TELTDUGE

Indehaver La Plastiveneta S.p.A., Via Pontarola 17, 350 11 Campodarsego-Padova Italia,
tlf.: +39 (0) 49-55 66 555, fax: +39 (0) 49-55 66.660,
e-mail: export@naizil.com, hjemmeside: www.naizil.com,
org. nr. (VAT No): 008 632 202 81.

Produkt NAIZIL TELTDUGE. Teltduge af polyestervæv belagt med PVC på begge sider.

Produktvariant	Vægt, g/m ²	Tykkelse, mm
NAIZIL BIG COVER	900	0,75
NAIZIL GREEN COVER	520	0,45
NAIZIL PLUS COVER	1085	0,95
NAIZIL PS COVER	670	0,55
NAIZIL BEST COVER	720	0,60
NAIZIL SPORT COVER	720	0,58
NAIZIL SOLE-PLAST	450	0,45
Tolerance ± 5 % for vægt og tykkelse		

Beregnet anvendelse Dug til teltbygninger med krav om beskyttelse mod antændelse og brandspredning i tag og vægge og mod personskader ved brand.

Handelsnavn Se tabel under overskriften "Produkt"

Godkendelse Produkterne opfylder kravene i 2 § 2 BVL i de henseender og under de forudsætninger, der er angivet i dette bevis, og godkendes derfor i henhold til bestemmelserne i følgende afsnit i Boverkets Byggregler (BBR)

Svært antændeligt materiale

5:22

Tilhørende dokumenter

-



Swedish Institute for Technical
Approval in Construction




2004-05-19


Tg-bevis nr. 0028/04

2 (2)

Kontrol	<p>Produktionskontrollen skal udføres i henhold til kontrolanvisninger dateret 26-04-2004 og journalnr. 102140.10 og overvåges af SINTEF.</p> <p>Ved bygherrens kontrol på byggepladsen skal det, via identifikation ved hjælp af mærkningen, påses, at de korrekte produkter er leveret, og at de anvendes i henhold til de forudsætninger, der er givet i godkendelsen og de tilhørende dokumenter. Desuden skal det kontrolleres, at produkterne er ledsaget af en producenterklæring, som dokumenterer, at produktionen er sket i overensstemmelse med den dokumentation, der ligger til grund for dette bevis.</p>																
Producent	<p>Produktionskontrollen omfatter følgende produktionssteder: La Plastiveneta S.p.A., Campodarsego-Padova Italien</p>																
Mærkning	<p>Produkterne skal fra fabrikkens side forsynes med mærkning. Mærkningen udgøres af en etiket på hver enkelt leveret emballage og omfatter:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Producentens navn og produktionssted</td> <td>La Plastiveneta S.p.A., Campodarsego-Padova Italien</td> </tr> <tr> <td>Boverkets indregistrerede varemærke</td> <td>†</td> </tr> <tr> <td>SITAC's akkrediteringsnummer</td> <td>SITAC 1422</td> </tr> <tr> <td>Produktets typebetegnelse</td> <td>f.eks. Naizil Best cover</td> </tr> <tr> <td>Typegodkendelsesbevisets nummer</td> <td>0028/04</td> </tr> <tr> <td>Brandtekniske egenskaber</td> <td>Svært antændeligt materiale</td> </tr> <tr> <td>Løbende produktionsnummer eller -dato</td> <td>nr./dato</td> </tr> <tr> <td>Kontrolorgan</td> <td>SINTEF</td> </tr> </table> <p>Teltproducenter, som anvender produktet, bør mærke teltets forskellige dele med følgende oplysninger:</p> <p>Materialeproducentens navn, teltproducentens navn, materialets betegnelse, typegodkendelsesbevisets nummer samt materialets produktionsnummer eller produktionsdato.</p>	Producentens navn og produktionssted	La Plastiveneta S.p.A., Campodarsego-Padova Italien	Boverkets indregistrerede varemærke	†	SITAC's akkrediteringsnummer	SITAC 1422	Produktets typebetegnelse	f.eks. Naizil Best cover	Typegodkendelsesbevisets nummer	0028/04	Brandtekniske egenskaber	Svært antændeligt materiale	Løbende produktionsnummer eller -dato	nr./dato	Kontrolorgan	SINTEF
Producentens navn og produktionssted	La Plastiveneta S.p.A., Campodarsego-Padova Italien																
Boverkets indregistrerede varemærke	†																
SITAC's akkrediteringsnummer	SITAC 1422																
Produktets typebetegnelse	f.eks. Naizil Best cover																
Typegodkendelsesbevisets nummer	0028/04																
Brandtekniske egenskaber	Svært antændeligt materiale																
Løbende produktionsnummer eller -dato	nr./dato																
Kontrolorgan	SINTEF																
Bedømmelsesgrundlag	<p>Rapporter 102010.50/03.211A, 102010.50/03.211B, 102010.50/03.211C, 102010.50/03.211D, 102010.50/03.211E, 102010.50/03.211F og 102010.50/03.211G fra SINTEF, NBL.</p>																
Kommentarer	-																
Gyldighedstid	<p>Godkendelsen gælder indtil den 18-05-2009.</p>																

En typegodkendelse ophører formelt at gælde efter overgangstiden for den harmoniserede tekniske specifikation, som produktet kan CE-mærkes efter. Den tekniske bedømmelse, at produktet opfylder Boverkets regler, berøres ikke heraf.


 Ulf Johansson


 Ingvar Pettersson